АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»
410076, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 26, тел.: (8452)49-08-45, факс:49-08-44 , e-mail: office@oblgas.san.ru

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
филиала АО "Газпром
газораспределение Саратовская
область" в г. Ртищево

_____ А.Е. Борясов
"_28_" декабря 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №_270

на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения
(при предварительной выдаче технических условий)

1. **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Ртищево**
(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)

2. **Администрация Турковского МР Саратовской области**
(полное наименование заявителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество)

3. Объект капитального строительства **земельный участок**
(наименование объекта)

расположенный (проектируемый) по адресу: **Саратовская область, Турковский район, Студеновское муниципальное образование, примерно в 580 м юго-западнее д. № 1 по ул. Центральная, кад. № 64:35:060401:892.**
(местонахождение объекта)

с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) ___ куб. метров в час.

4. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 240 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

5. Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года.

Дополнительные сведения:

Размер платы за подключение определяется в соответствии с Методическими указаниями утвержденными постановлением ФСТ от 18 августа 2018 г. N 1151/18 и постановлениями комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.

Подготовил:
Начальник ТО филиала в г. Ртищево _____ А.Д. Романовский

Технические условия получены: _____

_____
(дата, подпись, расшифровка подписи)

Технические условия разработаны филиалом в г. Ртищево
412034, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пензенская, 5а, тел.: (845-40) 4-03-74, e-mail: rtmrg@rambler.ru

Муниципальное унитарное предприятие Турковского муниципального района Саратовской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Турковского района»
(МУП ЖКХ «Турковского района)

Ул. Заводская, д. 38, р.п. Турки, Саратовская область, 412070
тел. 8 (845-43) 2-28-54, тел./факс 2-12-31
электронный адрес: gkhturki@mail.ru

Исх. № 5

От «12» 01 2021 г.

Администрация Турковского муниципального района Саратовской области

Технические условия

На подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Турковский район, Студеновское муниципальное образование, примерно в 580 м юго-западнее дома № 1 по ул. Центральная:

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку: 3000 кв. м., кадастровый номер участка: 64:35:060401:892.

Водоснабжение: не возможно.

Водоотведение: не возможно.

Директор **С.В. Ярославцев**

«Жилищно-коммунальное хозяйство Турковского района» ОГРН 1076446000212

РОССЕТИ
ВОЛГА
Саратовские сети

Филиал публичного акционерного общества
«Россети Волга» - «Саратовские
распределительные сети»
Прихопёрское производственное отделение

412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.114
Тел.: +7 (845-45) 4-12-28, Факс: +7 (845-45) 4-12-25
E-mail: office@phpo.mrsk-volgi.ru

12.01.2021 № ПКТОР1/20-2
На _____ от _____

Главе Турковского
муниципального района
Никитину А.В.
412070, Саратовская область,
р.п. Турки, ул. Советская, 26

О направлении информации

Уважаемый Алексей Владимирович!

В ответ на Ваш запрос, исх. № 5506 от 16.12.2020 г., входящий в Прихоперское ПО от 30.12.2020г. №244, в связи с подготовкой документации на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Турковский район, Студеновское МО, примерно в 580 м юго-западнее дома №1 по ул. Центральная, кадастровый номер 64:35:060401:892, с разрешенным использованием: ведение садоводства - **технической возможности подключения к сетям электроснабжения без дополнительного инвестиционного строительства не имеется;**

С целью разработки градостроительного плана земельного участка направляем следующую информацию:

1. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) (с изменениями).

2. Предельная свободная мощность центра питания – 2,12 МВт, по 3 категории надежности электроснабжения.

3. Срок осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, с момента заключения договора технологического присоединения составляет от 4 месяцев до 2 лет, в зависимости от максимальной мощности, категории надежности электроснабжения, месторасположения энергопринимающих устройств по постоянной схеме.

4. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается Комитетом государственного регулирования тарифов для соответствующего периода регулирования и определяется при заключении договора технологического присоединения.

Так же сообщаем Вам, что при наличии существующих ВЛ использование земельного участка будет производиться с ограничениями, в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и Правилами установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением правительства РФ №160 от 24.02.2009 г.

И.о. директора
Прихоперского ПО С.В. Шабанов

Исп. Рубанова Н.В. т. (84545) 4-12-48