

18.10.2016 г.

№ АХТ/1694

На

от

Главе Администрации Студеновского
Муниципального образования
Турковского Муниципального района
Саратовской области
Володину Ю. В.
412080, Саратовская область, Турковский район
с. Студенка, ул. Мира, д.24/3

О направлении информации

Уважаемый Юрий Владимирович!

В ответ на ваше письмо исх. № 104 от 14.10.2016 г (вх. №2920 от 17.10.2016г.) направляем следующую информацию:

1. В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) (с изменениями), максимальная мощность энергопринимающих устройств, планируемых для подключения к электрическим сетям, определяется «Заявителем»;

2. Свободная мощность центра питания 2 МВА по 3 категории надежности. (Без учета запрашиваемой мощности по земельным участкам, расположенным по адресу: с. Студенка, ул. Центральная)

3. Срок осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, с момента заключения договора технологического присоединения составляет не более:

- 6 месяцев - для энергопринимающих устройств «Заявителей», максимальная мощность которых составляет до 100 кВт, если расстояние от существующих электрических сетей, необходимого класса напряжения до границ участка «Заявителя», на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 500 метров для сельской местности;

- 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт;

- от 2 до 4 лет для заявителей, суммарная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт.

4. Срок действия технических условий от 2 до 5 лет;
5. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет:


- 550 рублей, включая НДС, для энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при условии, что расстояние от границ участка «Заявителя» до объектов электросетевого хозяйства, необходимого класса напряжения сетевой организации не более 500 метров в сельской местности;

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

- Для энергопринимающих устройств максимальная мощность которых составляет свыше 15 кВт - устанавливается Комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области для соответствующего периода регулирования.

Так же сообщаем Вам, что при наличии существующих ВЛ использование земельного участка будет производиться с ограничениями, в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и Правилами установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением правительства РФ №160 от 24.02.2009 г.

Директор Прихоперского ПО



А.А.Петров

Исп. Кондрашова Т.П. (ПТО) тел. 8 (84545) 4-12-48



Сертифицировано
Русским Регистром

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»**

АО «Газпром газораспределение Саратовская область»

Филиал в г. Ртищево

412034, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пензенская, 5а, тел.: (845-40) 4-03-74, e-mail: rtmrg@rambler.ru

ТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
филиала в г. Ртищево

В.А. Воронцов

18.10 2016г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 288

(действительны в течение трех лет)

Заявитель: Администрация Студеновского Муниципального образования
Турковского района Саратовской области

(наименование заявителя)

Объект газификации: нежилое

(объект капитального строительства)

Расположенный по адресу: Саратовская область Турковский
район с. Львовка ул. Северная д.26

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства имеется.

В качестве источника газоснабжения могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС р.п. Турки.

Обязательства АО «Газпром газораспределение Саратовская область» по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с выданными техническими условиями прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3 лет со дня получения технических условий Заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на заключение договора о подключении.

Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения определяется с момента подписания договора о подключении.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. №1314.

Данные технические условия не являются основанием для разработки проектно-сметной документации.

Начальник ПТО филиала в г. Ртищево



А.Е. Борясов

Технические условия

на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта, расположенного по адресу: Саратовская область, Турковский муниципальный район, Студеновское муниципальное образование, с.Львовка, примерно в 100м северо-восточнее дома №6 по ул.Северная

кадастровый номер участка: 64:35:070201:166

Водопотребление:

- 1.хозяйственно-питьевые нужды-0,6м³/сут
- 2.производственные нужды-1,0м³/сут
- 3.противопожарные нужды-12л/сек

Водоотведение:

- 1.хозяйственно-питьевые- 0,6м³/сут
- 2.производственные стоки-1,0м³/сут

Водоснабжение:

Для обеспечения водоснабжения и пожаротушения объекта проложить водопровод из полиэтиленовой трубы диаметром 110мм от колодца расположенного по ул.Центральной с обустройством колодца из сборного железобетона и установкой пожарного гидранта.

Водоотведение:

Сброс сточных вод предусмотреть в выгребную яму объемом не менее 3м³.

Директор МУП «ЖКХ Турковского района»

Мастер водопроводно-канализационного хозяйства

31.10.2016г



С.В.Ярославцев

В.С.Блинохватов