

Муниципальное унитарное предприятие Турковского муниципального района
Саратовской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Турковского района»
(МУП ЖКХ «Турковского района»)

Ул. Заводская, д. 38, р.п. Турки, Саратовская область, 412070
тел. 8 (845-43) 2-28-54, тел./факс 2-12-31
электронный адрес: gkhturki@mail.ru

Исх. № 186

От «14» 05 2021 г.

Администрация Турковского
муниципального района Саратовской
области

Технические условия

На подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Саратовская область, Турковский район, примерно в 300 м юго-западнее здания № 23 по ул. Элеваторная в р.п. Турки, общая площадь 15757 кв.м..

кадастровый номер участка: 64:35:130201:138.

Водоснабжение:

Для обеспечения водоснабжения объекта проложить водопровод из чугунной трубы диаметром 150 мм от водовода, расположенного по ул. Элеваторная.

Водоотведение:

Сброс сточных вод предусмотреть в выгребную яму объемом не менее 3 м³.

Директор



С.В. Ярославцев

всп.
14 05 21
1050

14.04.2021

№ ДХДП/856-1

На

от

Главе Турковского
муниципального района
Никитину А.В.
412070, Саратовская область,
р.п. Турки, ул. Советская, 26

О направлении информации

Уважаемый Алексей Владимирович!

В ответ на Ваш запрос, исх. № 1942 от 12.04.2021 г., входящий в Прихопёрское ПО от 13.04.2021г. №1481, в связи с подготовкой документации на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Турковский район, примерно в 300м юго-западнее №23 по ул. Элеваторная в р.п. Турки, кадастровый номер 64:35:130201:138, с разрешенным использованием: среднее и высшее профессиональное образование- **технической возможности подключения к сетям электроснабжения без дополнительного инвестиционного строительства не имеется;**

С целью разработки градостроительного плана земельного участка направляем следующую информацию:

1. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) (с изменениями).

2. Предельная свободная мощность центра питания – 2,9 МВт, по 3 категории надежности электроснабжения.

3. Срок осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, с момента заключения договора технологического присоединения составляет от 4 месяцев до 2 лет, в зависимости от максимальной мощности, категории надежности электроснабжения, месторасположения энергопринимающих устройств по постоянной схеме.

4. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается Комитетом государственного регулирования тарифов для соответствующего периода регулирования и определяется при заключении договора технологического присоединения.

Так же сообщаем Вам, что при наличии существующих ВЛ использование земельного участка будет производиться с ограничениями, в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и Правилами установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением правительства РФ №160 от 24.02.2009 г.


Директор
Прихоперского ПО



А.А. Петров

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
филиала АО "Газпром
газораспределение Саратовская
область" в г. Ртищево

 А.Е. Борясов
"14" апреля 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 58

на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения
(при предварительной выдаче технических условий)

1. Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Ртищево

(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)

2. Администрация Турковского МР Саратовской области

(полное наименование заявителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество)

3. Объект капитального строительства земельный участок

(наименование объекта)

расположенный (проектируемый) по адресу: Саратовская область, Турковский район,
р.п. Турки, 300м юго-западнее здания №23 по ул. Элеваторная, кад. № 64:35:130201:138.

(местонахождение объекта)

с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) ___ куб. метров в час.

4. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения
объекта капитального строительства 240 дней с даты заключения договора о подключении
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети
газораспределения.

5. Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года.

Дополнительные сведения:

Размер платы за подключение определяется в соответствии с Методическими указаниями
утвержденными постановлением ФСТ от 18 августа 2018 г. N 1151/18 и постановлениями
комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.

Подготовил:

Инженер ТО филиала в г. Ртищево



Н.А. Сыромятникова

Технические условия получены:

(дата, подпись, расшифровка подписи)